

Испытательная лаборатория «Омнис-эксперт»

Аттестат РОСС RU.31578.04ОЛН0.ИЛ29

Срок действия с 08.11.2022 года по 07.11.2025 года

Адрес: 143600, Россия, Московская область, город Волоколамск, Северное шоссе, 16Б

Утверждаю:
Начальник лаборатории



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 003/D-15/02/23 от 15.02.2023 года

Заказчик испытаний, адрес заказчика ¹	Акционерное общество по производству технических картонов, бумаг и изделий из них «Пролетарий». Адрес: 243500, РОССИЯ, 243500, Брянская область, Суражский район, город Сураж, улица Фабричная, дом 1
Наименование объекта испытаний ¹	Картон электроизоляционный, марки «ЭКС»
Изготовитель ¹	Акционерное общество по производству технических картонов, бумаг и изделий из них «Пролетарий». Адрес: 243500, РОССИЯ, 243500, Брянская область, Суражский район, город Сураж, улица Фабричная, дом 1
План (метод) отбора образцов ¹	Отбор образцов произведен в соответствии с ГОСТ Р 58972-2020, акт отбора образцов № 003/D-15/02/23
Идентификационный номер образца	№ 003/D-15/02/23
Испытания проведены на соответствие требованиям	ТУ 17.12.59-030-00278882-2017 «Картон электроизоляционный марки ЭКС»

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Инженер-испытатель: Н.И. Назаров

Показатель (характеристика)	Методика испытаний	Нормируемое значение	Результат испытаний
1	2	3	4
1. Толщина, мм	ТУ 17.12.59-030-00278882-2017	1,50 ±0,10	1,50
2. Плотность, г/см ³ , не менее	ТУ 17.12.59-030-00278882-2017	1,10	1,2
3. Предел прочности растяжения, МПа (кгс/мм ²), не менее -в машинном направлении -в поперечном направлении	ТУ 17.12.59-030-00278882-2017	85 (8,5) 35 (3,5)	95 45
4. Электрическая плотность в плоском состоянии, Кв/мм, не менее	ТУ 17.12.59-030-00278882-2017	10,0	14,5
5. Массовая доля золы, %, не более	ТУ 17.12.59-030-00278882-2017	2,5	1,5
6. Влажность, %	ТУ 17.12.59-030-00278882-2017	8-12	10

¹ Информация представлена заказчиком

Испытательная лаборатория «Омнис-эксперт»

Аттестат РОСС RU.31578.04ОЛН0.ИЛ29

Срок действия с 08.11.2022 года по 07.11.2025 года

Адрес: 143600, Россия, Московская область, город Волоколамск, Северное шоссе, 16Б

Примечания:

1. Протокол испытаний распространяется только на образцы, прошедшие испытания. Результаты испытаний относятся к предоставленным Заказчиком образцам.
2. Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения испытательной лаборатории.
3. Методики проведения испытаний включены в Перечень стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения требований технических регламентов.

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА ИСПЫТАНИЙ